

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第9期，总第68期

检查时间：2024年5月3日至5日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、工程中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各单位：

为保障“五一”假期期间学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，5月3日至5日，国资处从实验室室内环境、用电安全、危化品存储等方面对两校区实验室进行了安全检查。

根据校级安全检查小程序使用以及实地安全检查情况，对使用实验室安全检查小程序的单位提出表扬。同时，对16项新增安全隐患，以及未在系统中进行隐患整改登记情况进行通报，请相关单位及时完成整改。

- 附件：
1. 安全检查小程序使用情况
 2. 实验室安全检查主要问题隐患
 3. 未在系统中进行隐患整改登记情况（4月份）

国有资产与实验室管理处

2024年5月5日

附件 1:

安全检查小程序使用情况

目前，共有 7 个单位使用了安全检查小程序，具体情况如下：

序号	单位	上传数据数量（次）
1	理学院	33
2	土木学院	32
3	人文学院	24
4	工程中心	21
5	电信学院	19
6	环能学院	11
7	建筑学院	2


按照《北京建筑大学实验室安全风险评估与分类分级管理办法（修订）》（北建大校发〔2022〕14号）文件要求，实验室安全检查包含日常检查、专项检查、全面检查、监督检查，并对各级各类实验安全检查频次进行了规定。请各单位务必利用好安全检查小程序，严格落实实验室安全检查频次，及时进行隐患整改，做好实验室安全闭环管理工作。




附件 2:

实验室安全检查主要问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	西城	建筑学院	建筑馆	B110	1. 插线板串接 2. 使用个人冰箱存放食品	
2	西城	环能学院	实验 2	314	实验室无人, 未锁门	
3	西城	环能学院	实验甲 2	105	遮挡观察窗	

4	大兴	土木学院	振动台实验室	/	1. 有烟头 2. 未按规定佩戴安全帽	
5	大兴	土木学院	建材楼	103	长流水	
6	大兴	土木学院	地下工程实验室	101	夜间运行实验室申请单过期	
7	大兴	土木学院	地下工程实验室	112	夜间运行实验室申请过期	

8	大兴	土木学院	学 E	B118	插线板串接	
9	大兴	环能学院	学 B	B120	遮挡消防通道	
10	大兴	环能学院	学 B	140	无人开展实验，未锁门	
11	大兴	电信学院	学 D	318	实验室放置非实验连续用电装置	

12	大兴	测绘学院	学 F	113	卫生环境差	
13	大兴	测绘学院	学 F	421	灭火器过期	
14	大兴	工程中心	金工楼	126	应急药品箱药品过期	

15	大兴	工程中心	金工楼	314	使用非标插线板	
16	大兴	工程中心	金工楼	406	插线板串接	

附件 3:

未在系统中进行隐患整改登记情况（4 月份）

序号	学 院	未登记整改数量
1	环能学院	9
2	土木学院	5
3	机电学院	1
4	电信学院	1